

EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO BC

CLASSIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:
EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE BICARBONATO DE SÓDIO	Extintor de incêndio, recarregado com alto padrão de qualidade e em conformidade com as Portaria INMETRO e normas ABNT NBR.
COMO IDENTIFICAR:	PARA USO EM INCENDIO DE CLASSE:
IDENTIFICADO ATRAVES DA FAIXA BRANCA NO ROTULO	B - C

DADOS TECNICOS:

Agente extintor:	BICARBONATO DE SÓDIO	Cap. Carga (Kg):	4	6	8	12	20	50
% do agente inibidor:	95,00%	Classificação:	Portatil	Portatil	Portatil	Portatil	S. Rodas	S. Rodas
Certificação:	INMETRO	Tolerancia de carga:	+/- 3%	+/- 3%	+/- 2%	+/- 2%	+/- 2%	+/- 2%
Normas de fabricação:	EB148 NBR10721 NBR15808	Peso total aprox (kg):	5,5 A 6,4	7,4 A 8,6	9,4 A 10,8	14 A 16,9	38 a 70	74 A 90
Classificação Pressão:	BAIXA PRESSÃO	Pressurização:	DIRETA	DIRETA	DIRETA	DIRETA	DIRETA	DIRETA
Validade:	12 MESES	Gás expelente:	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO
Garantia:	12 MESES	Tempo de descarga (seg):	8 A 20	8 A 20	8 A 20	17 A 30	17 A 30	17 A 30
		Alcance do jato (m):	3	3	3	3	3	3
		Rendimento minimo:	85%	85%	85%	85%	85%	85%
		Temperatura operação:	0 a 50C					
		Pressão trabalho (kgf/cm²)	10,5 A 14					
		Capacidade Extintores:	20BC	20BC	30BC	40BC	40/80BC	80BC
		Tipo de Valvula:	GATILHO	GATILHO	GATILHO	GATILHO	ALAVANCA	ALAVANCA
		Composição do Recipiente:	AÇO CARBONO					

INSTRUÇÕES DE USO

USAR NA POSIÇÃO VERTICAL.
NÃO USAR CONTRA O VENTO.

EM CASO DE USO EM AMBIENTES FECHADOS ABANDONE O LOCAL IMEDIATAMENTE APÓS O USO.
NÃO DIRECIONE O JATO EM PESSOAS E OU ANIMAIS.

UMA VEZ ACIONADO O EQUIPAMENTO DEVERA PASSAR POR MANUTENÇÃO.

EM CASO DE CONTATO COM OLHOS, NARINAS, MUCOSAS LAVE COM AGUA CORRENTE. EM CASO DE IRRITAÇÃO, INALAÇÃO OU INGESTÃO DO PRODUTO PROCURE ATENDIMENTO MEDICO IMEDIATO.

NÃO DESCARTAR NO MEIO AMBIENTE. EQUIPAMENTO REUTILIZAVEL. VIDA UTIL DO RECIPIENTE INDETERMINADA.
CONTEUDO SOB PRESSÃO NÃO DEVENDO SER EXPOSTO AO FOGO OU FONTES DE CALOR.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

TRANSPORTAR PREFERENCIALEMNTE NA POSIÇÃO HORIZONTAL.
CASO O TRANSPORTE SEJA NA POSIÇÃO VERTICAL NÃO EMPILHAR.
ARMAZENAMENTO DEVE SER NA VERTICAL, SENDO PROIBIDO EMPILHAR.

INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO

A instalação deve ser realizada conforme o projeto de prevenção a incendio da edificação e ou recomendação do corpo de bombeiros. Conservar ao abrigo de intemperies e fontes de calor. Realizar inspeção visual mensal conforme NR23.
Recarregar imediatamente em caso de uso ou vencimento.

ATENÇÃO:

NÃO EFETUAR SOLDAS.
NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO PARA OUTROS FINS.
CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO.

GARANTIA

Nossos equipamentos possuem garantia de 12 meses contra defeitos de manutenção.

VALIDADE

A validade do equipamento esta indicada na etiqueta de identificação de manutenção fixada no equipamento.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

43 33281718 - 43 988326979
atendimento@confiancaextintores.net
www.confiancaextintores.net



CONFIANÇA EXTINTORES LTDA

CNPJ 24048391/0001-82 - AV ABELIO BENATTI 4410, LONDRINA PR